

Ekvivalentne temperaturne razlike (III)

KGH broj 3/1975.

Georgi Takov

28, ZID OD ARMIRANOG BETONA 20 cm SA UNUTRAŠNJOM IZOLACIJOM I OBEŠENOM
Al FASADOM (K = 1,01 kcal/m²h°; G = 460 kp)

Br.	NAZIV SLOJA	δ cm	ρ kg/m ³	λ kcal/mh°	C kcal/kg°
1	BETON	20,0	2200	1,20	0,20
2	DRVENA VUNA	3.5	400	0,08	0,50
3	VAZDUH	3,5	—	R = 0,20	—
4	METAL (Al)	0.2	2800	175,00	0,21

(v₂₄ = 28,6; ε₂₄ = 8,02 [h])

Tamna površina metala (ε_z = 0,5 « a_s)

str. \ h sveta	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
S	1,53	1,18	0,89	0,70	0,62	0,68	0,85	1,13	1,49	1,91	2,35	2,80	3,23	3,61	3,98
SI	2,10	1,76	1,65	1,81	2,20	2,73	3,29	3,78	4,17	4,48	4,75	5,02	5,29	5,50	5,61
I	2,88	2,45	2,29	2,50	3,09	3,95	4,91	5,78	6,45	6,88	7,13	7,27	7,36	7,40	7,37
JI	3,25	2,75	2,42	2,37	2,68	3,35	4,26	5,28	6,23	6,99	7,25	7,84	7,98	8,00	7,92
J	3,17	2,65	2,17	1,80	1,61	1,67	2,04	2,71	3,62	4,65	5,65	6,51	7,14	7,49	7,59
JZ	4,36	3,74	3,21	2,77	2,47	2,31	2,31	2,53	3,01	3,78	4,80	5,99	7,17	8,18	8,37
Z	4,43	3,78	3,20	2,76	2,48	2,35	2,33	2,43	2,68	3,15	3,90	4,92	6,12	7,31	8,29
SZ	3,19	2,64	2,15	1,76	1,55	1,50	1,60	1,79	2,06	2,41	2,90	3,55	4,34	5,19	5,95

Svetla površina metala (ε_z = 0,25; a_s = 0,3)

S	2,12	1,78	1,50	1,29	1,17	1,18	1,30	1,53	1,83	2,20	2,60	3,01	3,40	3,75	4,02
SI	2,50	2,18	2,01	2,04	2,24	2,57	2,95	3,31	3,64	3,93	4,22	4,51	4,79	5,03	5,18
I	3,03	2,64	2,44	2,51	2,84	3,39	4,04	4,66	5,18	5,56	5,83	6,02	6,19	6,31	6,37
JI	3,28	2,84	2,53	2,42	2,57	2,98	3,61	4,33	5,03	5,63	6,09	6,41	6,61	6,72	6,74
J	3,22	2,78	2,36	2,03	1,84	1,85	2,10	2,59	3,27	4,05	4,83	5,51	6,04	6,37	6,51
JZ	4,02	3,52	3,06	2,69	2,42	2,28	2,29	2,47	2,86	3,46	4,26	5,16	6,06	6,84	7,38
Z	4,07	3,54	3,06	2,68	2,43	2,31	2,30	2,41	2,64	3,04	3,65	4,44	5,35	6,25	6,99
SZ	3,23	2,77	2,35	2,01	1,80	1,74	1,81	1,97	2,22	2,54	2,97	3,52	4,15	4,82	5,41
str. sv. /h	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20

29. ZID OD ARM. BETONA 5 cm SA MEĐUSLOJEM OD RASTRESITE ŠLJAKINE VUNE (K = 0.78 kcal/ m²h°

Br.	NAZIV SLOJA	δ cm	ρ kg/m ³	λ kcal/mh°	C kcal/kg°
1	BETON	5,0	2 200	1,20	0,20
2	RASTR. SLJAKINA VUNA	6,0	200	0,06	0,20
3	BETON	5,0	2 200	1,10	0,20

(v₂₄ = 12,9; ε₂₄ = 4,57 [h])

Tamna površina

str. \ h sveta \	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
S	—3,66	—3,73	—3,42	—2,73	—1,70	—0,45	0,90	2,25	3,51	4,65	5,62	6,35	6,75	6,74	6,29
SI	—3,72	—2,68	—0,67	1,90	4,46	6,44	7,59	7,98	7,94	7,84	7,87	7,95	7,86	7,34	6,30
I	—4,00	—2,89	—0,33	3,35	7,41	10,93	13,20	13,98	13,54	12,45	11,26	10,28	9,44	8,51	7,24
JI	—3,94	—3,61	—2,09	0,71	4,45	8,46	11,96	14,35	15,36	15,14	14,11	12,70	11,19	9,69	8,11
J	—3,84	—4,26	—4,24	—3,51	—1,87	0,73	4,08	7,74	11,14	13,72	15,12	15,23	14,23	12,43	10,24
JZ	—3,51	—3,92	—3,88	—3,44	—2,63	—1,38	0,44	2,99	6,31	10,15	13,95	17,02	18,72	18,68	17,01
Z	—3,54	—4,12	—4,06	—3,42	—2,44	—1,32	—0,10	1,43	3,61	6,64	10,38	14,23	17,32	18,86	18,43
SZ	—3,50	—4,12	—4,17	—3,55	—2,41	—1,05	0,31	1,58	2,94	4,63	6,77	9,21	11,48	12,98	13,23

Svetla površina

S	—3,83	—4,01	—3,87	—3,37	—2,56	—1,50	—0,31	0,91	2,09	3,16	4,07	4,77	5,17	5,22	4,88
SI	—3,88	—3,26	—1,89	—0,05	1,86	3,44	4,49	5,03	5,27	5,45	5,68	5,92	5,97	5,65	4,89
I	—4,08	—3,41	—1,65	0,99	3,98	6,66	8,51	9,33	9,28	8,75	8,12	7,59	7,10	6,49	5,56
JI	—4,03	—3,93	—2,91	—0,91	1,85	4,89	7,62	9,59	10,59	10,68	10,16	9,32	8,36	7,33	6,18
J	—3,96	—4,39	—4,45	—3,94	—2,68	—0,66	1,97	4,85	7,56	9,66	10,88	11,14	10,54	9,30	7,71
JZ	—3,73	—4,15	—4,20	—3,89	—3,22	—2,17	—0,64	1,45	4,10	7,10	10,05	12,43	13,76	13,79	12,57
Z	—3,75	—4,29	—4,33	—3,87	—3,09	—2,13	—1,03	0,32	2,16	4,59	7,49	10,42	12,76	13,91	13,58
SZ	—3,72	—4,29	—4,40	—3,96	—3,07	—1,93	—0,74	0,44	1,68	3,14	4,90	6,82	8,56	9,69	9,85

str. \ h sveta \	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
---------------------	---	---	---	---	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----

30. ZID OD MINERALNE VUNE 6 cm IZMEĐU AL LIMA (K = 0,73 kcal/m²h°; G = 23 kp)

Br.	NAZIV SLOJA	δ cm	ρ kg/m ³	λ kcal/mh°	C kcal/kg°
1	AL. LIM	0,2	2 800	175,00	0,21
2	MIN. VUNA	6,0	200	0,05	0,20
3	AL. LIM	0,2	2 800	175,00	0,21

(v₂₄ = 10,4; ε₂₄ = 0,82 [h])

Tamna površina metala (e_z = 0,5 = a_s)

str. \ h sveta \	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
S	—2,46	—1,00	0,84	2,79	4,58	6,05	7,20	8,07	8,70	9,03	8,92	8,21	6,87	5,02	2,97
SI	2,33	6,85	10,35	11,87	11,40	9,75	8,14	7,46	7,86	8,70	9,04	8,16	6,05	3,37	1,04
I	2,50	9,15	15,33	19,12	19,57	17,13	13,31	9,89	8,01	7,71	8,06	7,87	6,44	3,93	1,23
JI	—0,85	4,35	10,63	16,33	19,91	20,62	18,75	15,44	12,03	9,47	7,93	6,94	5,81	4,14	2,06
J	—3,98	—2,48	0,53	4,96	10,16	15,11	18,72	20,24	19,46	16,81	13,13	9,30	5,98	3,45	1,64
JZ	—3,33	—1,93	—0,34	1,50	3,93	7,39	11,96	17,09	21,62	24,20	23,85	29,47	14,95	8,81	3,57
Z	—3,97	—1,78	0,54	2,28	3,43	4,73	7,19	11,35	16,73	21,85	24,80	24,19	19,90	13,17	6,10
SZ	—4,37	—2,35	0,38	2,89	4,56	5,46	6,28	7,87	10,59	13,96	16,79	17,71	15,96	11,80	6,45

Svetla površina metala (ε_z = 0,25; a_s = 0,3)

S	—2,01	—0,88	0,70	2,48	4,20	5,69	6,87	7,77	8,39	8,71	8,63	8,05	6,93	5,38	3,63
SI	1,22	4,43	7,12	8,61	8,81	8,19	7,51	7,36	7,82	8,49	8,71	8,01	6,37	4,26	2,33
I	1,33	5,98	10,48	13,50	14,33	13,17	11,00	9,00	7,93	7,82	8,05	7,82	6,64	4,64	2,45
JI	—0,93	2,74	7,31	11,62	14,55	15,52	14,67	12,74	10,64	9,01	7,97	7,19	6,21	4,78	3,02
J	—3,04	—1,88	0,49	3,94	7,97	11,80	14,66	15,98	15,66	13,97	11,48	8,78	6,33	4,31	2,73
JZ	—2,60	—1,51	—0,10	1,60	3,76	6,59	10,09	13,86	17,12	18,95	18,71	16,33	12,39	7,93	4,04
Z	—3,04	—1,40	0,49	2,13	3,43	4,80	6,87	9,98	13,82	17,37	19,36	18,84	15,73	10,88	5,74
SZ	—3,31	—1,79	0,38	2,54	4,19	5,29	6,25	7,63	9,66	12,04	13,95	14,46	13,07	9,95	5,98
str. / sv. / h	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20

31. ZID OD DRVENE VUNE (HERAKLIT npr.) 6 cm IZMEĐU AI LIMA (K = 1,08 kcal/m²h°; G = 35 kp)

Br.	NAZIV SLO.IA	δ cm	ρ kg/m ³	λ kcal/mh°	C kcal/kg°
1	Al. LIM	0,2	2 800	175,00	0,21
2	DRVENA VUNA	6,0	400	0,08	0,50
3	Al. LIM	2,0	2 800	175,00	0,21

(v₂₄ = 7,5; ε₂₄ = 2,3 [h])Tamna površina metala (ε_z = 0,5 = a_s)

str. \ h sveta \	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
S	—3,20	—2,53	—1,37	0,18	1,90	3,59	5,10	6,37	7,38	8,14	8,59	8,64	8,16	7,12	5,62
SI	—1,90	1,24	4,92	8,10	9,98	10,37	9,68	8,70	8,13	8,18	8,57	8,68	8,00	6,43	4,34
I	—2,40	1,50	6,79	12,08	15,90	17,33	16,42	14,05	11,46	9,60	8,72	8,40	7,88	6,64	4,66
JI	—3,38	—1,05	3,04	8,19	13,22	16,89	18,47	17,93	15,90	13,34	11,01	9,24	7,85	6,48	4,85
J	—3,96	—3,71	—2,51	—0,06	3,60	8,04	12,49	16,09	18,12	18,29	16,77	14,09	10,91	7,83	5,19
JZ	—3,93	—3,34	—2,29	—0,92	0,79	3,08	6,22	10,25	14,77	18,92	21,67	22,16	20,17	16,19	11,25
Z	—4,51	—3,79	—2,26	—0,43	1,20	2,58	4,13	6,52	10,11	14,64	19,08	22,02	22,34	19,71	14,82
SZ	—4,34	—3,97	—2,57	—0,50	1,62	3,32	4,57	5,73	7,36	9,73	12,55	15,01	16,13	15,23	12,34

Svetla površina metala (ε_z = 0,25; a_s = 0,3)

S	—2,38	—1,97	—1,09	0,20	1,73	3,32	4,79	6,05	7,07	7,83	8,28	8,36	7,98	7,13	5,86
SI	—1,50	0,58	3,15	5,55	7,19	7,89	7,88	7,63	7,58	7,86	8,26	8,39	7,88	6,65	5,00
I	—1,84	0,75	4,42	8,24	11,19	12,60	12,43	11,24	9,83	8,81	8,37	8,20	7,80	6,80	5,22
JI	—2,50	—0,97	1,89	5,61	9,38	12,30	13,82	13,86	12,83	11,34	9,92	8,76	7,78	6,70	5,35
J	—2,89	—2,77	—1,86	0,04	2,88	6,32	9,78	12,62	14,32	14,68	13,80	12,04	9,84	7,61	5,58
JZ	—2,87	—2,52	—1,71	—0,54	0,99	2,98	5,55	8,68	12,06	15,11	17,11	17,49	16,10	13,25	9,67
Z	—3,26	—2,82	—1,69	—0,21	1,26	2,64	4,14	6,16	8,92	12,22	15,36	17,40	17,56	15,62	12,08
SZ	—3,15	—2,95	—1,90	—0,26	1,54	3,14	4,43	5,63	7,06	8,90	10,95	12,67	13,36	12,60	10,41

str. / h
sv. / h**32. LAKI ZID OD DRVENE VUNE 6 cm sa AI FASADOM (K = 1,00 kcal/m²h°; G = 52 kp)**

Br.	NAZIV SLOJA	δ cm	ρ kg/m ³	λ kcal/mh°	C kcal/kg°
1	GIPS HARTIJA	2,0	1 100	0,35	0,25
2	DRVENA VUNA	6,0	400	0,08	0,50
3	Al. LIM	0,2	2 800	175,00	0,21

(v₂₄ = 8,4; ε₂₄ = 3,01 [h])Tamna površina metala (ε_z = 0,5 = a_s)

str. \ h sveta \	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
S	—3,26	—2,90	—2,06	—0,79	0,75	2,40	3,98	5,38	6,56	7,50	8,18	8,50	8,36	7,70	6,53
SI	—2,79	—0,50	2,67	5,90	8,36	9,58	9,64	9,06	8,48	8,31	8,52	8,71	8,39	7,32	5,60
I	—3,27	—0,61	3,69	8,67	13,02	15,67	16,81	14,95	12,87	10,93	9,66	9,00	8,46	7,50	5,90
JI	—3,66	—2,29	0,72	5,07	9,89	14,10	16,77	17,53	16,62	14,71	12,55	10,65	9,08	7,65	6,03
J	—3,80	—3,86	—3,20	—1,48	1,40	5,25	9,52	13,44	16,29	17,57	17,19	15,44	12,83	9,94	7,20
JZ	—3,87	—3,65	—2,94	—1,84	—0,39	1,54	4,18	7,67	11,83	16,06	19,49	21,23	20,77	18,19	14,17
Z	—4,26	—4,10	—3,10	—1,59	0,01	1,45	2,93	4,91	7,87	11,83	16,17	19,78	21,49	20,63	17,33
SZ	—3,99	—4,09	—3,30	—1,71	0,22	2,03	3,48	4,74	6,20	8,23	10,78	13,36	15,13	15,35	13,70

Svetla površina metala (ε_z = 0,25; a_s = 0,3)

S	—2,31	—2,17	—1,59	—0,59	0,74	2,23	3,72	5,09	6,26	7,19	7,86	8,19	8,12	7,59	6,62
SI	—2,00	—0,55	1,60	3,93	5,88	7,08	7,55	7,57	7,56	7,74	8,09	8,33	8,14	7,34	6,00
I	—2,32	0,62	2,29	5,80	9,03	11,19	11,97	11,55	10,52	9,50	8,86	8,53	8,19	7,46	6,20
JI	—2,58	—1,76	0,29	3,37	6,91	10,13	12,37	13,30	13,05	12,06	10,81	9,65	8,61	7,56	6,33
J	—2,68	—2,82	—2,36	—1,05	1,18	4,16	7,47	10,53	12,83	13,99	13,95	12,88	11,14	9,11	7,08
JZ	—2,72	—2,68	—2,18	—1,29	—0,03	1,65	3,86	6,64	9,81	12,97	15,50	16,79	16,50	14,68	11,78
Z	—2,99	—2,98	—2,30	—1,12	0,24	1,59	3,01	4,77	7,14	10,11	13,26	15,81	16,99	16,32	13,92
SZ	—2,81	—2,98	—2,43	—1,21	0,38	1,98	3,39	4,66	6,02	7,68	9,62	11,48	12,70	12,76	11,47

str. / h
sv. / h

(K = 1,11 kcal/m²h°; G = 275 kp)

Br.	NAZIV SLOJA	δ cm	ρ kg/m ³	λ kcal/mh°	C kcal/kg°
1	BETON	5,0	2 200	1,200	0,20
2	VAZDUH	2.0	0	0,200	0.00
3	STAKL. VUNA	3,0	250	0,075	0.20
4	BETON	5,0	2 200	1,100	0.20
5	MALTER	2.0	1 800	0,800	0,20

(v₂₄ = 9,5; ε₂₄ = 4,85 [h])

Tamna površina

str. \ h sveta \	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
S	—3,41	—3,56	—3,35	—2,77	—1,86	—0,72	0,55	1,84	3,09	4,23	5,22	6,00	6,67	6,56	6,23
SI	—3,48	—2,64	0,91	1,40	3,77	5,72	6,96	7,53	7,68	7,71	7,79	7,89	7,82	7,37	6,45
I	—3,71	—2,82	—0,60	2,69	6,43	9,79	12,14	13,18	13,10	12,34	11,38	10,50	9,69	8,78	7,56
JI	—3,63	—3,43	—2,14	0,32	3,70	7,43	10,81	13,26	14,52	14,64	13,94	12,80	11,47	10,06	8,55
J	—3,53	—4,00	—4,06	—3,47	—2,04	0,29	3,36	6,79	10,06	12,66	14,24	14,65	13,99	12,53	10,61
JZ	—3,08	—3,58	—3,67	—3,36	—2,68	—1,57	0,10	2,46	5,55	9,15	12,79	15,85	17,71	18,02	16,80
Z	—3,05	—3,72	—3,81	—3,34	—2,52	—1,52	—0,39	1,06	3,12	5,95	9,45	13,10	16,15	17,86	17,82
SZ	—3,10	—3,77	—3,92	—3,47	—2,51	—1,30	—0,04	1,20	2,53	4,16	6,20	8,52	10,72	12,27	12,71

Svetla površina

S	—3.60	—3.83	—3.77	—3.37	—2.66	—1.71	—0.60	0.56	1.71	2.78	3.71	4.44	4.91	5.04	4.80
SI	—3.64	—3.18	—2.02	—3.08	1.38	2.91	4.00	4.65	5.00	5.27	5.55	5.80	5.88	5.62	4.96
I	-- 3.81	—3.31	—1.80	0.55	3.28	5.83	7.71	8.70	8.89	8.59	8.12	7.67	7.22	6.63	5.76
JI	—3.76	—3.74	—2.90	—1.16	1.33	4.14	6.76	8.76	9.91	10.24	9.96	9.32	8.50	7.55	6.47
J	—3.68	—4.15	—4.28	—3.88	—2.79	—0.89	141	4.11	6.71	8.82	10.17	10.65	10.30	9.33	7.95
JZ	—3.36	—3.85	^»,00	—3.80	—3.25	—2.32	—0.93	1.01	3.47	6.30	9.14	11.51	12.97	13.26	12.39
Z	—3.34	—3.95	—4.10	—3.78	—3.14	—2.29	—1.27	0.00	1.73	4.01	6.74	9.54	11.86	13.15	13.12
SZ	—3.37	—3.99	—4.18	—3.87	—3.13	—2.12	—1.02	0.10	1.31	2.73	4.41	6.25	7.96	9.14	9.46

[illegible]

(K = 0,75 kcal/m²h°; G = 230 kp)

Br.	NAZIV SLOJA	δ cm	ρ kg/m ³	λ kcal/mh°	C kcal./kg°
1	BETON	5,0	2 200	1,200	0,20
2	VAZDUH	2,0	0	0.200	0,00
3	STIROPOR	3,0	20	0,035	0,33
4	BETON	3,5	2 200	1,100	0.20
5	MALTER	2,0	1800	0,800	0,20

$$(v_{24} = 13,6; \varepsilon_{24} = 4,29 \text{ [h]})$$

Tamna površina

str. \ h sveta \	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
S	—3,66	—3,63	—3,22	—2,43	—1,34	—0,06	1,28	2,60	3,82	4,91	5,80	6,44	6,74	6,61	6,03
SI	—3,46	—2,14	0,05	2,65	5,05	6,79	7,70	7,94	7,86	7,80	7,86	7,92	7,72	7,06	5,90
I	—3,74	—2,23	0,67	4,50	8,44	11,61	13,44	13,84	13,18	12,04	10,92	10,00	9,17	8,16	6,80
JI	—3,85	—3,22	—1,35	1,73	5,57	9,47	12,66	14,64	15,28	14,81	13,65	12,22	10,73	9,23	7,63
J	—3,90	—4,22	—4,03	—3,07	—1,17	1,64	5,09	8,69	11,87	14,12	15,14	14,93	13,69	11,77	9,56
JZ	—3,58	—3,86	—3,70	—3,16	—2,25	—0,88	1,12	3,87	7,33	11,18	14,81	17,51	18,72	18,21	16,18
Z	—3,68	—4,08	—3,84	—3,09	—2,06	—0,94	0,33	1,99	4,38	7,62	11,42	15,09	17,78	18,77	17,80
SZ	—3,66	—4,13	—3,98	—3,20	—1,99	—0,62	0,69	1,95	3,37	5,17	7,40	9,82	11,90	13,07	12,92

Svetla površina

S	-3,87	-3,96	-3,72	-3,14	-2,25	-1,16	0,03	1,24	2,38	3,40	4,25	4,87	5,17	5,11	4,67
SI	-3,72	-2,89	-1,37	0,51	2,33	3,76	4,64	5,07	5,28	5,47	5,72	5,93	5,88	5,44	4,54
I	-3,92	-2,95	-0,93	1,83	4,76	7,22	8,76	9,31	9,09	8,52	7,92	7,42	6,92	6,23	5,22
JI	-4,00	-3,66	-2,38	-0,15	2,70	5,67	8,20	9,88	10,60	10,51	9,88	9,01	8,04	6,99	3,81
J	-4,04	-4,38	-4,30	-3,59	-2,13	0,06	2,77	5,61	8,15	10,01	10,95	10,95	10,16	8,82	4,20
JZ	-3,81	-4,12	-4,07	-3,66	-2,91	-1,74	-0,08	2,15	4,90	7,90	10,71	12,81	13,78	13,44	11,96
Z	-3,88	-4,28	-4,17	-3,61	-2,77	-1,79	-0,65	0,80	2,78	5,35	8,20	11,07	13,10	13,84	13,11
SZ	-3,86	-4,31	-4,27	-3,69	-2,72	-1,56	-0,39	0,78	2,06	3,59	5,39	7,29	8,88	9,75	9,61

[illegible]

35. ZID SA »SANDWICH« IZOLACIJOM SA STAKLENOM VUNOM (K = 0,97 kcal/m²h°; G = 25 kp)

Br.	NAZIV SLOJA	δ cm	ρ kg/m ³	λ kcal/mh°	C kcal/kg°
1	ST. VUNA LES.	3.0	200	0.05	0,50
2	VAZDUH	2.0	0	0,22	0,00
3	SALONIT	1.0	1 800	0,40	0,25

(v₂₄ = 7,8; ε₂₄ = 0,93 [h])

Tamna površina

str. \ h sveta \	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
S	—3,61	—2,01	—0,03	2,02	3,88	5,39	6,55	7,44	8,10	8,47	8,39	7,67	6,26	4,29	2,06
SI	1,73	7,07	11,24	13,06	12,41	10,25	8,03	6,88	7,09	7,99	8,46	7,62	5,35	2,37	—0,27
I	1,76	9,54	16,88	21,50	22,16	19,27	14,56	10,16	7,55	6,91	7,25	7,16	7,72	3,01	—0,01
JI	—2,01	3,91	11,17	17,86	22,15	23,07	20,88	16,86	12,61	9,34	7,34	6,14	4,92	3,16	0,92
J	—5,42	—3,85	—0,61	4,27	10,14	15,85	20,14	22,04	21,27	1835	13,93	9,37	5,42	244	0,39
JZ	—4,72	—3,17	—1,47	0,43	2,96	6,69	11,81	17,74	23,17	26,49	26,45	22,82	16,56	9,39	3,16
Z	—5,53	—3,09	—0,50	1,40	2,53	3,76	6,31	10,91	17,14	23,31	27,16	26,97	22,39	14,75	6,46
SZ	—5,92	—3,74	—0,73	2,05	3,86	4,72	5,45	7,06	10,07	14,01	17,50	18,94	17,31	12,77	6,68

Svetla površina

S	—4,31	—3,06	—1,38	0,46	2,22	3,71	4,88	5,78	6,43	6,78	6,73	6,14	4,96	3,30	1,41
SI	—0,48	3,46	6,70	8,38	8,34	7,19	5,94	5,38	5,70	6,44	6,78	6,10	4,31	1,93	—0,26
I	—0,46	5,23	10,76	14,44	15,33	13,66	10,63	7,73	6,03	5,66	5,91	5,77	4,57	2,39	—0,07
JI	—3,16	1,19	6,66	11,83	15,32	16,39	15,16	12,54	9,66	7,40	5,98	5,04	4,00	2,49	0,59
J	—5,61	—4,38	—1,79	2,08	6,71	11,21	14,63	16,26	15,88	13,80	10,70	7,36	4,35	1,97	0,21
JZ	—5,10	—3,89	—2,41	—0,68	1,55	4,64	8,65	13,17	17,24	19,70	19,68	17,01	12,34	6,96	2,20
Z	—5,69	—3,83	—1,71	0,01	1,25	2,54	4,71	8,27	12,91	17,42	20,20	19,98	16,53	10,81	4,57
SZ	—5,97	—4,30	—1,88	0,49	2,20	3,23	4,09	5,51	7,84	10,75	13,27	14,22	12,88	9,39	4,73

str. \ h sveta \	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
---------------------	---	---	---	---	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----

36. ZID OD PENO BETONA 12,5 cm — »SIPOREX« (K = 1,15 kcal/m²h°; G = 75 kp)

Br.	NAZIV SLOJA	δ cm	ρ kg/m ³	λ kcal/mh°	C kcal/kg°
1	PENO BETON — »SIPOREX«	12,5	600	0,18	0,20 -

(v₂₄ = 7,2; ε₂₄ = 2,48 [h])

Tamna površina

sti. \ h sveta \	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
S	—3,29	—3,24	—2,11	—0,63	0,99	2,57	3,97	5,15	6,10	6,84	7,30	7,38	6,97	6,02	4,61
SI	—2,52	0,69	4,48	7,78	9,75	10,15	9,37	832	7,44	7,31	7,57	7,65	7,01	5,50	3,47
I	—2,90	1,06	6,48	11,96	16,00	17,60	16,75	1439	11,48	9,34	8,20	7,70	7,12	5,89	3,96
JI	—3,82	—1,48	2,64	7,88	13,04	16,89	18,62	18,15	16,09	13,38	10,84	8,86	7,32	5,87	4,22
J	—4,47	—4,23	—3,09	—0,73	2,84	7,25	11,77	15,50	17,71	18,04	16,62	13,94	10,70	7,51	4,76
JZ	—4,35	—3,78	—2,78	—1,49	0,10	2,27	5,31	9,32	13,93	18,30	21,34	22,15	20,41	16,56	11,16
Z	—4,95	—4,27	—2,80	—1,05	0,50	1,77	3,21	5,49	9,06	13,69	18,36	21,65	22,35	20,03	15,31
SZ	—4,90	—4,57	—3,25	—1,27	0,76	2,38	3,53	4,61	6,18	8,53	11,43	14,08	15,45	14,82	12,15

Svetla površina

S	—4,29	—3,85	—2,98	—1,76	—0,34	1,11	2,44	3,59	4,53	535	5,70	5,81	5,49	4,71	3,53
SI	—3,29	—1,03	1,75	4,28	5,95	6,55	6,32	5,80	5,49	5,58	5,90	6,00	5,51	4,33	2,71
I	—3,56	—0,76	3,18	7,28	10,43	11,90	11,61	10,15	8,39	7,04	635	6,04	5,59	4,61	3,06
JI	—432	—2,58	0,43	435	8,31	11,39	12,95	12,92	11,69	9,94	834	6,87	5,74	4,60	3,25
J	—4,68	—4,56	—3,68	—1,83	0,99	4,47	8,04	11,02	12,86	13,29	12,39	10,52	8,16	5,77	3,63
JZ	—4,60	—43	—3,46	—2,37	—0,97	0,90	3,41	6,59	10,15	13,47	15,77	16,40	15,13	12,27	8,55
Z	—5,03	—4,59	—3,48	—2,06	—0,69	0,54	1,90	3,84	6,65	10,16	13,63	16,05	16,52	14,75	11,20
SZ	—5,00	—4,80	—3,80	—2,22	—0,50	0,98	2,13	3,21	4,58	6,46	8,66	10,61	11,57	11,02	8,93

str. / sv. /h	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
------------------	---	---	---	---	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----

37. ZID OD KOTLOVSKE ŠLJAKE IZMEĐU BOROVIH DASAKA (K = 0,88 kcal/m²h°; G = 125 kp)

Br.	NAZIV SLOJA	δ cm	ρ kg/m ³	λ kcal/mh°	C kcal/kg°
1	MATER	1,5	1600	0,45	0,20
2	FILC	0,5	150	0,05	0,45
3	DRVO	2,5	550	0,15	0,60
4	ŠLJAKA	8,0	1 100	0,25	0,18
3	DRVO SPOLJA	2,0	150	0,15	0,45

(v₂₄ = 10,1; ε₂₄ = 4,80 [h])

Tamna površina

str. \ h sveta \	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
S	—3,15	—3,30	—3,10	—2,54	—1,66	—0,55	0,67	1,89	3,06	4,13	5,05	5,77	6,22	6,30	5,97
SI	—3,26	—2,46	—0,73	1,61	3,98	5,87	7,00	7,41	7,39	7,31	7,38	7,54	7,56	7,19	6,32
I	—3,41	—2,62	—0,45	2,84	6,59	9,94	12,17	13,04	12,73	11,79	10,75	9,91	9,25	8,50	7,44
JI	—3,22	—3,11	—1,92	0,49	3,84	7,55	10,87	13,20	14,28	14,22	13,37	12,16	10,88	9,59	8,24
J	—3,06	—3,55	—3,66	—3,15	—1,80	0,45	3,45	6,81	10,00	12,51	13,96	14,23	13,46	11,94	10,03
JZ	—2,58	—3,08	—3,17	—2,87	—2,22	—1,20	0,34	2,56	5,51	9,01	12,58	15,58	17,36	17,58	16,25
Z	—2,57	—3,26	—3,35	—2,87	—2,03	—1,07	—0,03	1,26	3,12	5,80	9,21	12,83	15,87	17,55	17,4
SZ	—2,70	—3,40	—3,58	—3,13	—2,17	—0,95	0,26	1,39	2,58	4,05	5,98	8,24	10,44	12,00	12,4

Svetla površina

S	—3,38	—3,61	—3,55	—3,17	—2,48	—1,55	—0,48	0,63	1,71	2,70	3,57	4,26	4,69	4,81	4,57
SI	—3,45	—3,01	—1,85	—0,19	1,57	3,06	4,06	4,58	4,81	4,99	5,24	5,52	5,66	5,45	4,82
I	—3,56	—3,12	—1,65	0,69	3,44	5,97	7,77	8,62	8,64	8,20	7,66	7,23	6,87	6,39	5,63
JI	—3,43	—3,48	—2,70	—1,00	1,47	4,26	6,83	8,74	9,76	9,94	9,54	8,84	8,03	7,17	6,20
J	—3,31	—3,79	—3,96	—3,61	—2,58	—0,83	1,51	4,15	6,69	8,72	9,96	10,32	9,89	8,86	7,49
JZ	—2,97	—3,46	—3,60	—3,40	—2,88	—2,02	—0,72	1,10	3,46	6,21	8,98	11,29	12,69	12,91	11,95
Z	—2,96	—3,58	—3,73	—3,40	—2,75	—1,92	—0,99	0,17	1,75	3,90	6,55	9,32	11,62	12,89	12,7
SZ	—3,05	—3,68	—3,90	—3,59	—2,84	—1,84	—0,77	0,27	1,36	2,65	4,24	6,03	7,72	8,90	9,21

str. / h
sv. / h**38. ZID OD BETONA 10 cm I PENOBETONA 12,5 cm (K = 0,92 kcal/m²h°; G = 322,0 kp)**

Br.	NAZIV SLOJA	δ cm	ρ kg/m ³	λ kcal/mh°	C kcal/kg°
1	GIPS	1,5	1 100	0,35	0,35
2	PENOBETON	12,5	600	0,18	0,20
3	BITUMEN	1,0	1 100	0,16	0,40
4	BETON	10,0	2 200	1,20	0,20

(v₂₄ = 14,1; ε₂₄ = 7,12 [h])

Tamna površina

str. \ h sveta \	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
S	—1,45	—2,07	—2,49	—2,65	—2,53	—2,11	—1,43	—0,56	0,42	1,46	2,49	3,47	4,33	5,01	5,44
SI	—1,68	—2,19	—2,13	—1,39	—0,05	1,62	3,27	4,64	5,59	6,18	6,55	6,84	7,09	7,24	7,16
I	—1,53	—2,18	—2,16	—1,23	0,63	3,15	5,85	8,22	9,89	10,76	10,95	10,74	10,35	9,89	9,32
JI	—1,12	—1,91	—2,27	—1,94	—0,75	1,28	3,90	6,66	9,13	10,95	11,99	12,31	12,08	11,49	10,67
J	—0,78	—1,65	—2,36	—2,81	—2,84	—2,28	—1,02	0,92	3,36	6,02	8,50	10,44	11,73	12,16	11,85
JZ	0,53	—0,61	—1,50	—2,07	—2,30	—2,20	—1,72	—0,81	0,65	2,72	5,33	8,25	11,09	13,38	14,75
Z	0,91	—0,38	—1,41	—2,05	—2,25	—2,08	—1,63	—0,97	—0,04	1,30	3,22	5,72	8,61	11,43	13,6
SZ	0,12	—0,94	—1,84	—2,42	—2,58	—2,31	—1,70	—0,89	0,02	1,04	2,27	3,80	5,61	7,52	9,20

Svetla površina

S	—1,78	—2,37	—2,81	—3,04	—3,02	—2,74	—2,21	—1,48	—0,63	0,30	1,24	2,13	2,93	3,57	3,99
SI	—1,94	—2,46	—2,55	—2,13	—1,24	—0,06	1,17	2,25	3,08	3,68	4,14	4,55	4,91	5,17	5,22
I	—1,83	—2,45	—2,57	—2,02	—0,76	1,03	3,02	4,82	6,17	6,97	7,30	7,34	7,25	7,07	6,77
JI	—1,54	—2,25	—2,65	—2,53	—1,74	—0,30	1,61	3,70	5,62	7,11	8,05	8,47	8,48	8,22	7,74
J	—1,30	—2,07	—2,71	—3,15	—3,24	—2,86	—1,91	—0,42	1,48	3,57	5,55	7,16	8,23	8,70	8,58
JZ	—0,36	—1,32	—2,10	—2,62	—2,86	—2,80	—2,42	—1,66	—0,46	1,20	3,27	5,56	7,77	9,57	10,6
Z	—0,08	—1,16	—2,03	—2,60	—2,82	—2,71	—2,35	—1,77	—0,96	0,19	1,76	3,75	6,00	8,17	9,88
SZ	—0,65	—1,56	—2,34	—2,87	—3,06	—2,88	—2,40	—1,72	—0,92	0,00	1,07	2,37	3,85	5,37	6,69

str. / h
sv. / h

39. IZOLOVANI STAKLENI ZID (STAKLENOM PENOM 4 cm) (K = 0,83 kcal/m²h°; G = 22,0 kp)

Br.	NAZIV SLOJA	δ cm	ρ kg/m ³	λ kcal/mh°	C kcal/kg°
1	STAKLENA PF.NA	4,0	150	0,50	0,20
2	STAKLO	0,3	2 700	0,70	0,20
3	VAZDUH	3,5	0	R = 0,20	0
4	STAKLO	0,3	2 700	0,70	0,20

(v₂₄ = 9,0; e ε₂₄ = 0,71 [h])

Tamna površina

str. \ h sveta	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
S	—3,37	—1,64	0,41	2,48	4,29	5,73	6,83	7,67	8,28	8,58	8,37	7,50	5,93	3,84	1,57
SI	2,89	8,23	12,04	13,30	12,16	9,78	7,65	6,79	7,27	8,23	8,50	7,32	4,77	1,70	—0,80
I	3,29	11,35	18,43	22,31	22,08	18,50	13,55	9,36	7,19	6,29	7,35	7,05	5,27	2,32	—0,68
JI	—1,05	5,40	12,85	19,29	22,95	23,11	20,30	15,99	11,79	8,77	7,01	5,90	4,60	2,69	0,37
J	—5,33	—3,42	0,24	5,49	11,53	17,13	21,02	22,36	21,01	17,54	12,99	8,44	4,63	1,85	—0,03
JZ	—4,50	—2,88	—1,13	0,85	3,61	7,67	13,11	19,17	24,39	27,11	26,26	21,87	15,10	7,86	1,92
Z	—5,20	—2,56	—0,01	1,70	2,74	4,11	7,08	12,18	18,70	24,69	27,86	26,67	21,15	12,98	4,72
SZ	—5,70	—3,20	—0,08	2,59	4,16	4,88	5,69	7,59	10,92	14,99	18,26	19,12	16,76	11,64	5,32

Svetla površina

S	—4,14	—2,76	—1,00	0,87	2,60	4,04	5,16	6,00	6,60	6,88	6,72	6,00	4,68	2,92	0,99
SI	0,35	4,32	7,34	8,64	8,25	6,94	5,75	5,37	5,87	6,63	6,81	5,87	3,85	1,39	—0,70
I	0,64	6,56	11,93	15,10	15,37	13,20	9,98	7,22	5,82	5,69	5,99	5,67	4,21	1,84	—0,62
JI	—2,48	2,29	7,93	12,93	15,99	16,50	14,82	11,97	9,12	7,01	5,75	4,85	3,73	2,10	0,14
J	—5,55	—4,03	—1,12	3,03	7,79	12,21	15,34	16,54	15,72	13,31	10,03	6,67	3,75	1,50	—0,15
JZ	—4,96	—3,64	—2,11	—0,29	2,11	5,43	9,67	14,26	18,15	20,18	19,56	16,30	11,27	5,81	1,25
Z	—5,45	—3,42	—1,30	0,32	1,49	2,88	5,34	9,24	14,07	18,44	20,70	19,75	15,61	9,48	3,26
SZ	—5,81	—3,88	—1,35	0,95	2,51	3,43	4,34	5,94	8,49	11,48	13,81	14,33	12,45	8,52	3,69
sir. / sv. / h	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20

1. KROV OD ARM. BETONA 10 cm SA PLUTOM (K = 0,9 kcal/m²h°; G = 285 kp)

Br.	NAZIV SLOJA	δ cm	ρ kg/m ³	λ kcal/mh°	C kcal/kg°
1	MALTER	1,5	1700	0,75	0,20
2	ARM. BETON	10,0	2 400	1,40	0,20
3	PLUTA EKSP.	3,0	200	0,04	0,45
4	TER—PAPIR	1,0	1 100	0,16	0,40

(v₂₄ = 17,5; ε₂₄ = 5,8 [h])

Crna površina

\ h	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
Osunčan	2,40	1,67	1,73	2,75	4,74	7,58	10,97	14,58	18,03	20,96	23,09	24,22	24,28	23,3	21,53
U senci	—3,16	—3,48	—3,54	—3,31	—2,83	—2,17	—1,42	—0,62	0,17	0,96	1,70	2,34	2,79	2,98	2,87

Tamna površina

Osunčan	0,81	0,17	0,15	0,91	2,47	4,72	7,44	10,34	13,13	15,53	17,29	18,26	18,38	17,68	16,31
U senci	—3,52	—3,85	—3,96	—3,81	—3,43	—2,88	—2,22	—1,51	—0,79	—0,07	0,61	1,20	1,62	1,82	1,76

Metalna površina

Osunčan	2,30	1,77	1,63	1,99	2,88	4,23	5,92	7,77	9,57	11,16	12,39	13,14	13,37	13,09	12,37
U senci	—0,15	—0,51	—0,70	—0,68	—0,46	—0,06	0,46	1,07	1,71	2,35	2,96	3,49	3,90	4,13	4,15
/ h	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20

2. KROV OD ARM. BETONA 15 cm SA PLUTOM (K = 0,87 kcal/m²h°; G = 400 kp)

Br.	NAZIV SLOJA	δ cm	ρ kg/m ³	λ kcal/mh°	C kcal/kg°
1	MALTER	1,5	1 700	0,75	0,20
2	ARM. BETON	15,0	2 400	1,40	0,20
3	PLUTA EKSP.	3,0	200	0,04	0,45
4	TER—PAPIR	1,0	1 100	0,16	0,40

(v₂₄ = 26,4; ε₂₄ = 7,0 [h])

Crna površina

\h	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
Osunčan	6,37	5,41	4,86	4,88	5,58	6,94	5,86	11,17	13,61	15,96	17,97	19,46	20,28	20,40	19,85
U senci—	1,89	-2,26	-2,49	-2,54	-2,40	-2,10	-1,68	-1,18	-0,65	-0,09	0,47	1,00	1,45	1,77	1,92

Tamna površina

Osunčan	4,04	3,23	2,75	2,73	3,24	4,31	5,83	7,67	9,64	11,54	13,18	14,40	15,11	15,25	14,86
U senci -	2,39	-2,74	-2,98	-3,06	-2,97	-2,74	-2,39	-1,96	-1,48	-0,98	-0,47	0,01	0,43	0,73	0,88

Melalna površina

Osunčan	4,44	3,84	3,44	3,34	3,58	4,18	5,10	6,24	7,48	8,71	9,79	10,64	11,18	11,38	11,24
U senci	0,80	0,46	0,21	0,07	0,07	0,20	0,45	0,80	1,20	1,63	2,08	2,51	2,88	3,17	3,34
/ h	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20

3. KROV OD ARM. BETONA 10 cm SA ASFALTNIM SLOJEM (K = 0,91 kcal/m²h°; G = 335 kp)

	NAZIV SLOJA	δ cm	ρ kg/m ³	λ kcal/mh°	C kcal/kg°
1	MALTER	1,5	1 700	0,75	0,20
2	ARM. BETON	10,0	2 400	1,40	0,20
3	PLUTA EKSP.	3,0	200	0,04	0,45
4	ASFALT	3,0	2 100	0,60	0,40

(v₂₄ = 18,7; ε₂₄ = 7,1 [h])

Crna površina

\ h	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
Osunčan	4,38	3,17	2,45	2,43	3,24	4,92	7,35	10,33	13,53	16,72	19,50	21,63	22,91	23,25	22,67
U senci -	2,38	-2,87	-3,19	-3,28	-3,14	-2,77	-2,2	-1,56	-0,84	-0,09	0,67	1,38	2,00	2,45	2,67

Tamna površina

Osunčan	2,46	1,44	0,81	0,73	1,34	2,64	4,56	6,94	9,53	12,09	14,36	16,11	17,19	17,53	17,14
U senci —	2,81	-3,27	-3,59	-3,72	-3,64	-3,35	-2,90	-2,33	-1,69	-1,01	-0,33	0,32	0,89	1,32	1,54

Metalna površina

Osunčan	3,49	2,73	2,21	2,04	2,31	3,04	4,19	5,65	7,29	8,94	10,43	11,63	12,44	12,80	12,69
U senci	0,51	0,07	-0,28	-0,48	-0,50	-0,35	-0,03	0,41	0,94	1,53	2,13	2,71	3,23	3,63	3,88
/ h	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20

4. KROV OD ARM. BETONA 15 cm SA ASFALTNIM SLOJEM (K = 0,90 kcal/m²h°; G = 430 kp)

Br.	NAZIV SLOJA	δ cm	ρ kg/m ³	λ kcal/mh°	C kcal/kg°
1	BETON	15,0	2 400	1,40	0,20
2	PLUTA EKSP.	3,0	200	0,04	0,45
3	ASFALT	3,0	2 100	0,60	0,40

(v₂₄ = 24,6; ε₂₄ = 88 [h])

Crna površina

	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
Osunčar	7,15	5,95	5,	4,57	4,70	5,49	6,93	8,92	11,26	13,74	16,1	18,13	19,62	20,	20,58
U senci	-1,53	-1,99	-2,35	-2,56	-2,59	-2,45	-2,14	-1,72	-1,21	-0,65	-0,06	0,53	1,07	1,53	1,84

Tamna površina

Osunčar	4,70	3,70	2,93	2,51	2,57	3,17	4,30	5,87	7,74	9,73	11,65	13,30	14,53	15,25	15,40
U senci	-2,06	2,48	2,82	3,05	-3,11	-3,02	-2,78	-2,42	-1,98	-1,49	-0,96	-0,43	0,07	0,49	0,79

Metalna površina

Osunčar	4,93	4,22	3,64	3,29	3,23	3,52	4,17	5,11	6,27	7,53	8,77	9,86	10,72	11,27	11,48
U senci	1,11	0,73	0,39	0,14	0,02	0,02	0,16	0,42	0,77	1,19	1,64	2,11	2,55	2,93	3,22
/h	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20

5 KROV OD PENOBETONA 5 cm SA STIROPOROM (K = 0,65 kcal/m²h°; G = 60 kp)

Br.	NAZIV SLOJA	δ cm	ρ kg/m ³	λ kcal/mh ⁰	C kcal/kg°
1	PENOBETON	5,0	1000	0,40	0,20
2	STIROPOR	4,0	20	0,035	0,36
3	TER—PAPIR	1,0	1100	0,16	0,40

(v₂₄ = 10,9; ε₂₄ = [h])

Crna površina

\h	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
Osunčar	-6,36	-3,06	2,56	10,06	18,56	26,93	34,10	39,20	41,68	41,30	38,14	32,62	25,49	17,71	10,34
U senci	-6,71	-5,65	-3,93	-1,84	0,27	2,14	3,67	4,89	5,88	6,64	7,03	6,85	5,94	4,33	2,23

Tamna površina

Osunčar	-6,62	-4,06	0,40	6,41	13,26	20,06	25,92	30,14	32,27	32,11	29,73	25,45	19,85	13,68	7,78
U senci	-6,89	-6,08	-4,67	-2,88	-0,99	0,73	2,19	3,39	4,35	5,09	5,48	5,36	4,61	3,25	1,46

Metalna površina

Osunčar	-3,25	-1,83	0,86	4,62	9,02	13,46	17,38	20,30	21,94	22,17	21,01	18,64	15,38	11,67	7,99
U senci	-3,40	-2,97	-2,00	-0,63	0,96	2,54	3,97	5,18	6,16	6,89	7,30	7,28	6,77	5,77	4,41
/h	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20

6. KROV OD PENOBETONA 10 cm SA STIROPOROM (K = 0,80 kcal/m²h°; G = 95 kp)

Br.	NAZIV SLOJA	δ cm	ρ kg/m ³	λ kcal/mh ⁰	C kcal/kg°
1	PENOBETON	10,0	800	0,25	0,20
2	STIROPOR	2,0	20	0,035	0,36
3	TER—PAPIR	1,0	1100	0,16	0,40

(v₂₄ = 10,4; ε₂₄ = 3,7 [h])

Crna površina

\h	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
Osunčar	-5,83	-4,96	-2,35	2,06	8,00	14,83	21,78	28,03	32,87	35,79	36,50	34,95	31,38	26,31	20,44
U senci	-6,20	-6,02	-5,27	-4,02	-2,44	-0,78	0,81	2,23	3,48	4,56	5,41	5,92	5,93	5,34	4,20

Tamna površina

Osunčar	-6,01	-5,40	-3,40	0,09	4,83	10,33	15,95	21,04	25,03	27,48	28,18	27,07	24,34	20,38	15,75
U senci	-6,29	-6,23	-5,67	-4,65	-3,31	-1,84	-0,40	0,93	2,11	3,13	3,94	4,44	4,49	4,04	3,09

Metalna površina

Osunčar	-2,45	-2,28	-1,20	0,87	3,81	7,30	10,94	14,30	17,02	18,81	19,52	19,12	17,69	15,44	12,70
U senci	-2,61	-2,75	-2,49	-1,81	0,80	0,42	1,70	2,93	4,06	5,04	5,82	6,33	6,47	6,20	5,54
/h	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20

7. KROV OD PENOBETONA 10 cm SA PLUTOM (K -- 0,6C kcal/m²h°; G = 100 kp)

Br.	NAZIV SLOJA	δ cm	ρ kg/m ³	λ kcal/mh ⁰	C kcal/kg°
1	PENOBETON	10,0	800	0,25	0,20
2	PLUTA EKSP.	4,0	250	0,04	0,45
3	TER—PAPIR	1,0	1 100	0,16	0,40

(v₂₄ = 16,2; ε₂₄ = 5,2 [h])

Crna površina

\ h	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
Osunčan	—3,22	—3,86	-3,40	—1,51	1,89	6,61	12,21	18,09	23,59	28,14	31,23	32,56	32,04	29,78	26,1
U senci	—5,01	—5,39	-5,36	—4,87	—3,96	—2,57	—1,40	—0,04	1,24	2,42	3,47	4,33	4,91	5,07	4,75

Tamna površina

Osunčan	—3,76	—4,36	-4,08	—2,64	0,03	3,78	8,28	13,02	17,50	21,22	23,79	24,97	24,67	22,97	20,1
U senci	—5,51	—5,55	-5,61	—5,26	—4,53	—3,51	—2,33	—1,11	0,07	1,17	2,15	2,96	3,51	3,70	3,47

Metalna površina

Osunčan	—0,69	—1,27	-1,28	—0,55	1,00	3,30	6,13	9,17	12,10	14,60	16,42	17,39	17,45	16,64	15,08
U senci	—1,48	—1,94	-2,15	—2,03	—1,57	—0,82	—0,13	1,18	2,25	3,27	4,19	4,95	5,50	5,75	5,66
/ h	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20

8. LAKI BETONSKI KROV NA »KORUBE« (K = 0,64 kcal/m²h°; G = 105 kp)

Br.	NAZIV SLOJA	δ cm	ρ kg/m ³	λ kcal/mh ⁰	C kcal/kg°
1	ARM. BETON	2,5	2 400	1,40	0,20
2	CEM. MALTER	1,0	2 100	1,10	0,20
3	PLUTA EXP.	5,0	250	0,04	0,45
4	TER—PAPIR	1,0	1 100	0,16	0,40

(v₂₄ = 12,7; ε₂₄ = 4,0 [h])

Crna površina

\ h	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
Osunčan	—6,12	—5,69	-3,64	2,04	5,81	12,55	19,71	26,45	31,99	35,72	37,24	36,41	33,39	28,60	22,7
U senci	—6,27	—6,26	-5,69	—4,57	—3,05	—1,35	0,34	1,87	3,22	4,39	5,33	5,97	6,15	5,75	4,76

Tamna površina

Osunčan	—6,22	—5,97	-4,42	—1,37	3,06	8,48	14,26	19,74	24,28	27,38	28,73	28,20	25,92	22,20	17,57
U senci	—6,33	—6,41	-6,01	—5,12	—3,84	—2,36	—0,84	0,58	1,85	2,96	3,86	4,47	4,68	4,38	3,57

Metalna površina

Osunčan	—2,53	—2,59	-1,81	—0,04	2,67	6,09	9,81	13,41	16,46	18,66	19,78	19,75	18,61	16,54	13,83
U senci	—2,59	—2,84	-2,71	—2,16	—1,23	—0,04	1,27	2,58	3,79	4,85	5,72	6,33	6,60	6,46	5,91
/ h	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20

9. KROV OD ARM. BETONA 10 cm SA MINER. VUNOM I VAZD. SLOJEM (K = 0,58 kcal/m²h°; G = 270 kp)

Br.	NAZIV SLOJA	δ cm	ρ kg/m ³	λ kcal/mh ⁰	C kcal/kg°
1	ARM. BETON	10,0	2 400	1,00	0,20
2	MINER. VUNA	4,0	100	0,04	0,20
3	VAZDUH DRV.	10,0	----	R = 0,25	----
4	DASKE TER—	2,0	800	0,18	0,60
5	PAPIR		1 100	0,16	0,40

(v₂₄ = 26,6; ε₂₄ = 6,7 [h])

Crna površina

\ i)	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
Osunčan	3,04	1,90	1,38	1,68	2,92	5,10	8,05	11,50	15,10	18,50	21,34	23,37	24,39	24,34	23,3
U senci	—2,82	—3,30	—3,56	—3,56	—3,30	—2,80	—2,13	—1,36	—0,54	0,29	1,11	1,86	2,48	2,88	3,02

Tamna površina

Osunčan	1,37	0,40	—0,08	1,10	1,04	2,75	2,09	7,85	10,76	13,51	15,83	17,52	18,40	18,44	17,6
U senci	—3,20	—3,65	—3,93	—3,99	—3,80	—3,41	2,84	—2,17	—1,44	—0,69	0,06	0,74	1,32	1,71	1,87

Metalna površina

Osunčan	2,76	2,02	1,58	1,57	2,05	3,03	4,45	6,17	8,02	9,81	11,36	12,54	13,25	13,43	13,1
U senci	0,18	—0,27	—0,59	—0,74	—0,69	—0,45	—0,03	0,51	1,13	1,78	2,44	3,06	3,59	3,97	4,17
/ h	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20

10 KROV OD ARM. BETOMA 15 cm. SA MINER. VUNOM I VAZDUŠNIM SLOJEM (K = 0,57 kcal/m²h°; G = 390 kp)

Br.	NAZIV SLOJA	δ cm	ρ kg/m ³	λ kcal/mh°	C kcal/kg°
1	ARM. BETON	15,0	2 400	1,33	0,20
2	MINER. VU.MA	4,0	100	0,04	0,20
3	VAZDUH DRV.	10,0	----	R = 0,25	----
4	DASKE TER—	2,0	800	0,18	0,60
5	PAPIR	1,0	1100	0,16	0,40

(v₂₄ = 41,3; ε₂₄ = 8,0 [h])

Crna površina

\ i - t	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
Osunčan	7,47	6,32	5,45	5,01	5,12	5,87	7,24	9,11	11,33	13,67	15,90	17,80	19,20	19,98	20,1
U senci	—1,46	—1,89	—2,23	—2,43	—2,46	—2,33	—2,04	—1,64	—1,16	—0,64	—0,08	0,47	0,99	1,42	1,72

Tamna površina

Osunčan	4,96	4,00	3,26	2,86	2,92	3,48	4,55	6,04	7,81	9,68	11,49	13,04	14,20	14,87	15,01
U senci	—2,00	—2,40	—2,72	—2,93	—3,00	—2,91	—2,68	—2,35	—1,93	—1,47	—0,97	—0,47	0,00	0,40	0,68

Metalna površina

Osunčan	5,08	4,41	3,86	3,51	3,46	3,73	4,34	5,24	6,33	7,52	8,69	9,72	10,53	11,04	11-
U senci	1,15	0,79	0,47	0,24	0,11	0,12	0,25	0,50	0,83	1,22	1,64	2,08	2,50	2,86	3,13
\ h	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20

II.KROV OD ARM. BETONA 20 cm SA MINER. VUNOM I VAZDUSNIM SLOJEM (K = 0,85 kcal/m²h°; G = 5,30 kp)

Br.	NAZIV SLOJA	δ cm	ρ kg/m ³	λ kcal/mh°	C kcal/kg°
1	ARM. BETON	20,0	2 400	1,40	0,20
2	DURISOL	4,0	600	0,10	0,45
3	VAZDUH	10,0	----	R = 0,25	----
4	DRV. DASKE	2,0	800	0,18	0,60
5	TER—PAPIR	1,0	1 100	0,16	0,40

(v₂₄ = 40,7; ε₂₄ = 10,3 [h])

Crna površina

\ h	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
Osunčan	11,13	10,12	9,15	8,31	7,67	7,33	7,38	7,84	8,71	9,92	11,36	12,90	14,40	15,70	16,7
U senci	—0,35	—0,69	—1,03	—1,33	—1,58	—1,73	—1,77	—1,71	—1,55	—1,30	—1,00	—0,64	—0,26	0,13	0,49

Tamna površina

Osunčan	7,91	7,08	6,29	5,59	5,05	4,75	4,76	5,10	5,78	6,74	7,89	9-12	10,33	11,39	12,21
U senci	—1,04	—1,34	—1,65	—1,93	—2,16	—2,31	—2,38	—2,34	—2,22	—2,01	—1,75	—1,44	—1,10	—0,75	—0,42

12. KROV OD ARM. BETONA 12 cm PREKO GIPSANIH PLOČA SA MINER. VUNOM (K = 0,76**kcal/m²h°; G = 360 kp)**

Br.	NAZIV SLOJA	δ cm	ρ kg/m ³	λ kcal/mh ⁰	C kcal/kg°
1	GIPS. M. VUNA	3,0	500	0,05	0,20
2	VAZDUH	15,0	----	R = 0,26	----
3	ARM. BETON	12,0	2 400		0,20
4	TER—PAPIR	1,0	1 100		0,30
5	PRESKIS	4,0	1 150		0,22

(v₂₄ = 28,8; ε₂₄ = 7,0 [h])

Crna površina

/ h	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
Osunčan	6,02	5,04	4,48	4,53	5,28	6,74	8,79	11,22	13,81	16,27	18,3	19,91	20,74	20,8	20,21
U senci	—1,99	-2,37	-2,61	-2,65	—2,50	—2,17	—1,72	—1,20	—0,63	—0,05	0,54	1,09	1,57	1,90	2,04

Tamna površina

Osunčan	3,76	2,93	2,44	2,44	3,00	4,14	5,76	7,71	9,78	11,78	13,49	14,76	15,48	15,60	15,16
U senci	—2,48	—2,84	—3,08	—3,16	—3,06	—2,81	—2,43	—1,97	—1,47	—0,94	—0,41	0,09	0,53	0,84	0,99

Metalna površina

Osunčan	4,26	3,65	3,24	3,14	3,41	4,06	5,03	6,24	7,56	8,84	9,98	10,86	11,41	11,60	11,44
U senci	0,73	0,38	0,12	-0,02	—0,02	0,13	0,41	0,77	1,19	1,65	2,12	2,57	29,6	3,26	3,43
/h	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20

13. »ŠED« KROVOVI (K = 0,65 kcal/m²h°; G = 45 kp)

Br.	NAZIV SLOJA	δ cm	ρ kg/m ³	λ kcal/mh ⁰	C kcal/kg°
1	GIPS. PLOČE	2,0	1 100	0,35	R = 0,24
2	VAZDUH	5,0	100	0,04	
3	STAKLENA VUNA	4,0	1 800	0,40	
4	SALONIT	1,0			

(v₂₄ = 10,2; ε₂₄ = 1,3 [h])

Crna površina

\ h	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
Osunčan	-5,94	-0,27	7,44	16,71	26,24	34,67	40,93	44,30	44,47	41,50	35,77	28,01	19,26	10,73	3,56
U senci	—6,94	-4,78	-2,47	0,00	2,19	3,90	5,16	6,11	6,89	7,42	7,47	6,71	5,22	2,95	0,41

Tamna površina

Osunčan	—6,02	—1,19	4,26	11,73	19,45	26,34	31,49	34,34	34,63	32,41	27,97	21,89	14,97	8,15	2,36
U senci	—6,80	-5,42	-3,47	-1,30	0,71	2,35	3,60	4,57	5,33	5,84	5,91	5,34	4,02	2,09	-0,10

Metalna površina

Osunčan	-3,08	-0,66	3,17	7,93	12,97	17,55	21,08	23,19	23,70	22,65	20,22	16,71	12,57	8,36	4,63
U senci	-3,53	-2,65	-1,20	0,57	2,37	3,99	5,32	6,36	7,14	7,64	7,75	7,36	6,38	4,93	3,24
\ h	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20

14 KROV OD PENOBETONA 10 cm SA VAZDUŠNIM SLOJEM (K = 0,98 kcal/m²h°; G = 105 kp)

Br.	NAZIV SLOJA	δ cm	ρ kg/m ³	λ kcal/mh ⁰	C kcal/kg°
1	PENOBETON	10,0	800	0,25	0,20
2	VAZDUH DRV.	5,0	----	R = 0,24	----
3	OPLATA	2,0	800		0,60
4	TER—PAPIR	1,0	1 100		0,40

(v₂₄ = 8,8; ε₂₄ = 4,6 [h])

Crna površina

\ h	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
Osunčan	—5,11	-5,24	-4,03	-1,19	3,30	9,10	15,64	22,17	27,96	32,37	34,91	35,34	33,65	30,12	25,2
U senci	—5,79	-5,99	-5,71	-4,92	—3,69	—2,20	—0,63	0,88	2,26	3,48	4,52	5,30	5,71	5,62	4,98

Tamna površina

Osunčan	—5,34	—5,54	—4,67	—2,46	1,09	5,74	11,00	16,29	21,01	26,64	26,79	27,26	26,04	23,33	19,52
U senci	—5,87	—6,13	-5,98	-5,37	—4,36	—3,08	—1,68	—0,31	0,97	2,12	3,10	3,85	4,26	4,23	3,72

Metalna površina

Osunčan	—1,83	—2,17	-1,82	-0,60	1,53	4,42	7,76	11,20	14,33	16,81	18,41	18,98	18,50	17,06	14,8
U senci	—2,13	—2,50	-2,56	-2,24	—	—0,57	0,60	1,82	3,00	4,09	5,02	5,75	6,19	6,27	5,96
\ h	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20

15. KROV OD PENOBETONA 10 cm SA STAKLENOM VUNOM I VAZD. SLOJEM (K = 0,58 kcal/m²h°; G = 110 kp)

Br.	NAZIV SLOJA	δ cm	ρ kg/m ³	λ kcal/mh ⁰	C kcal/kg°
1	PENOBETON	10,0	800	0,30	0,20
2	STAKLENA VUNA	3,0	100	0,04	0,20
3	VAZDUH	5,0	----	R = 0,24	----
4	DRVENA OPLATA	2,0	800		0,60
5	TER—PAPIR	1,0	1 100		0,40

(v₂₄ = 16,2; ε₂₄ = 5,3 [h])

Crna površina

\ h	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
Osunčan	—3,74	—4,38	—3,95	—2,12	1,23	5,93	11,58	17,58	23,29	28,11	31,50	33,12	32,84	30,75	27,1
U senci	—5,14	—5,53	-5,53	-5,08	—4,19	—2,99	—1,61	—0,21	1,14	2,40	3,51	4,43	5,04	5,25	4,97

Tamna površina

Osunčan	—4,17	—4,78	-4,52	-3,13	—0,51	3,23	7,75	12,60	17,24	21,17	23,99	25,40	25,30	23,74	20,9
U senci	—5,26	—5,67	-5,76	-5,44	—1,73	—3,72	—2,52	—1,27	—0,03	1,13	2,17	3,03	3,63	3,86	3,65

Metalna površina

Osunčan	—0,94	—1,52	-1,56	-0,86	0,65	2,93	5,77	8,87	11,90	14,53	16,51	17,64	17,83	17,11	15,61
U senci	—1,55	—2,03	-2,26	-2,17	—1,74	—1,00	—0,04	1,03	2,14	3,20	4,18	4,99	5,58	5,87	5,82
\ h	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20

16. KROV OD PENOBETONA 20 cm SA VAZDUŠNIM S LOJEM (K = 0,77 kcal/m²h°; G = 190 kp)

Br.	NAZIV SLOJA	δ cm	ρ kg/m ³	λ kcal/mh ⁰	C kcal/kg°
1	PENOBETON	20,0	800	0,30	0,20
2	VAZDUH	5,0	----	R = 0,24	----
3	DRV.OPLATA"	2,0	800		0,60
4	TER— PAPIR	1,0	1 100		0,40

(v₂₄= 18,5; ε₂₄ = 7,8 [h])

Crna površina

\ h	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
Osunčan	3,97	2,39	1,19	0,62	0,88	2,11	4,33	7,38	11,01	14,87	18,55	21,71	24,01	25,27	25,38
U senci	-2,33	-2,97	-3,48	-3,79	-3,82	-3,57	-3,06	-2,36	-1,54	-0,65	0,26	1,15	1,96	2,64	3,10

Tamna površina

Osunčan	2,18	0,86	-0,16	-0,69	-0,55	0,38	2,12	4,54	7,45	10,55	13,53	16,11	18,02	19,10	19,27
U senci	-2,72	-3,32	-3,81	-4,13	-4,21	-4,04	-3,64	-3,05	-2,34	-1,55	-0,73	0,08	0,83	1,45	1,89

Metalna površina

Osunčan	3,42	2,46	1,68	1,20	1,15	1,61	2,60	4,07	5,87	7,84	9,78	11,49	12,83	13,66	11,94
U senci	0,64	0,10	-0,38	-0,74	-0,92	-0,89	-0,65	-3,23	0,34	1,01	1,72	2,43	3,11	3,69	4,12
\ h	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20

17 KROV OD PENOBETONA SA STAKLENOM VUNOM I VAZD. SLOJEM (K = 0,49 kcal/m²h°; G = 90 kp)

Br.	NAZIV SLOJA	δ cm	ρ kg/m ³	λ kcal/mh ⁰	C kcal/kg°
1	PENOBETON	20,0	800	0,3	0,20
2	STAKLENA VUNA	3,0	100	0 0,04	0,20
3	VAZDUH DRV.	5,0	—	R = 0,24	—
4	OPLATA TER—	2,0	800	0,18	0,60
5	PAPIR	1,0	1 100	0,16	0,40

(v₂₄ = 38,4; ε₂₄ = 8,8 [h])

Crna površina

\ h	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
Osunčan	7,38	5,87	4,57	3,64	3,26	3,56	4,63	6,41	8,80	11,56	14,44	17,16	19,45	21,09	21,9
U senci	-1,29	-1,86	-2,37	-2,75	-2,96	-2,97	-2,76	-2,38	-1,86	-1,25	-0,58	0,12	0,80	1,43	1,93

Tamna površina

Osunčan	4,93	3,68	2,60	1,80	1,44	1,64	2,45	3,85	5,74	7,95	10,27	12,47	14,34	15,71	16,46
U senci	-1,83	-2,35	-2,81	-3,18	-3,41	-3,45	-3,31	-3,01	-2,57	-2,04	-1,41	-0,81	-0,19	0,38	0,84

Metalna površina

Osunčan	5,17	4,30	3,52	2,91	2,58	2,59	3,01	3,81	4,96	633	7,81	9,24	10,49	11,45	12,04
U senci	1,35	0,90	0,46	0,10	-0,16	-0,29	-0,25	-0,06	0,26	0,69	1,19	1,73	2,27	2,78	3,21
\ h	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20

18. KROV OD ARM. BETONA 12 cm SA MINER. VUNOM I VAZD. SLOJEM (K = 0,68 kcal/m²h°; G = 350 kp)

Br.	NAZIV SLOJA	δ cm	ρ kg/m ³	λ kcal/mh ⁰	C kcal/kg°
1	GIPS PLOCE	2,0	1100	0,35	0,25
2	VAZDUH	15,0	-----	R = 0,26	-----
3	ARM. BETON	12,0	2400	1,40	0,20
4	MINER. VUNA	3,0	100	0,04	0,20
5	PRESKIS	4,0	1 150	0,40	0,22

(v₂₄ = 49,3; ε₂₄ = 7,6 Lh)

Crna površina

\ h	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
Osunčan	8,69	7,89	7,32	7,11	7,35	8,05	9,18	10,63	12,27	13,93	15,43	16,65	17,46	17,81	17,70
U senci	-1,22	-1,52	-1,73	-1,84	-1,81	-1,67	-1,43	-1,13	-0,78	-0,41	-0,02	0,37	0,72	1,00	1,16

Tamna površina

Osunčan	5,91	5,24	4,76	4,56	4,71	5,25	6,14	7,30	8,61	9,94	11,17	12,16	12,84	13,16	13,10
U senci	-1,82	-2,09	-2,31	-2,42	-2,43	-2,32	-2,13	-1,87	-1,57	-1,23	-0,88	-0,53	—	0,04	0,21

Metalna površina

Osunčan	5,61	5,13	4,77	4,58	4,62	4,90	5,42	6,13	6,95	7,79	8,59	9,26	9,75	10,02	10,0
U senci	1,24	0,99	0,78	0,63	0,58	0,62	0,75	0,94	1,19	1,48	1,78	2,09	2,37	2,61	2,77
\ h	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20

19. KROV OD ARM. BETONA 15 cm SA 4 cm PLUTE (K = 0,77 kcal/m²h°; G = 465 kp)

Br.	NAZIV SLOJA	δ cm	ρ kg/m ³	λ kcal/mh ⁰	C kcal/kg°
1	CEM. MALTER	2,0	2 000	1,10	0,20
2	PLUTA EKSP.	4,0	250	0,045	0,45
3	BITUMEN	1,0	1100	0,16	0,40
4	ARM. BETON	15,0	2400	1,40	0,20
5	ASFALT	2,0	2100	0,65	0,40

(v₂₄ = 24,0; ε₂₄ = 8,3 [h])

Crna površina

\ h	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
Osunčan	6,63	5,19	4,01	3,26	3,14	3,76	5,16	7,27	9,92	12,86	15,79	18,42	20,51	21,85	22,3
U senci	-1,57	-2,13	-2,60	-2,92	-3,05	-2,96	-2,66	-2,20	-1,61	-0,95	-0,26	0,45	1,12	1,71	2,16

Tamna površina

Osunčan	4,31	3,12	2,12	1,47	1,32	1,77	2,86	4,52	6,64	8,99	11,35	13,50	15,21	16,34	16,8
U senci	-2,08	-2,58	-3,03	-3,35	-3,50	-3,47	-3,24	-2,86	-2,36	-1,78	-1,16	-0,52	0,10	0,64	1,06

Metalna površina

Osunčan	4,75	3,91	3,18	2,66	2,45	2,62	3,22	4,21	5,50	6,98	8,50	9,90	11,07	11,89	12,31
U senci	1,14	0,68	0,27	-0,07	-0,28	-0,33	-0,23	0,03	0,42	0,89	1,43	1,98	2,53	3,02	3,41
\ h	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20

20. KROV OD ARM. BETONA 15 cm SA 8 cm PLUTE (K = 0,46 kcal/m²h°; G = 475 kp)

Br.	NAZIV SLOJA	δ cm	ρ kg/m ³	λ kcal/mh ⁰	C kcal/kg°
1	CEM. MALTER	2,0	2 000	1,10	0,20
2	PLUTA EKSP.	8,0	250	0,045	0,45
3	BITUMEN	1,0	1100	0,16	0,40
4	ARM. BETON	15,0	2400	1,40	0,20
	ASFALT	2,0	2 100	0,65	0,40

(v₂₄ = 49,8; ε₂₄ = 10,6 [h])

Crna površina

\ h	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
Osunčan	10,87	9,35	7,91	6,61	5,58	4,94	4,82	5,28	6,35	7,97	10,01	12,28	16,67	18,3	
U senci	—0,21	—0,72	-1,23	—1,70	—2,10	—2,38	—2,50	—2,46	-2,27	—1,94	—1,51	-0,99	—0,43	0,15	0,71

Tamna površina

Osunčan	7,75	6,52	5,33	4,26	3,39	2,84	2,69	3,03	3,85	5,13	6,74	8,56	10,41	12,11	13,5
U senci	-0,88	-1,33	-1,79	-2,22	-2,60	-2,87	-3,01	-3,01	-2,87	-2,60	-2,23	-1,78	-1,28	-0,76	-0,25

Metalna površina

Osunčan	6,99	6,17	5,37	4,62	3,99	3,55	3,36	3,49	3,93	4,68	5,66	6,80	7,98	9,09	10,0
U senci	2,11	1,73	1,34	0,96	0,60	0,32	0,14	0,0	0,13	0,31	0,59	0,95	1,37	1,81	2,26
\ h	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20

21. KROV OD ARM. BETONA 15 cm SA 12 cm PLUTE (K = 0,33 kcal/m²h°; G = 485 kp)

Br.	NAZIV SLOJA	δ cm	ρ kg/m ³	λ kcal/mh ⁰	C kcal/kg°
1	CEM. MALTER	2,0	2 000	1,10	0,20
2	PLUTA EKSP.	12,0	250	0,045	0,45
3	BITUMEN	1,0	1 100	0,16	0,40
4	ARM. BETON	15,0	2 400	1,40	0,20
5	ASFALT	2,0	2 100	0,65	0,40

(v₂₄ = 99,7; i ε₂₄ = 13,4 [h])

Crna površina

\ h	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
Osunčan	14 55	13 45	12 28	11 09	9,92	8,84	7,94	7,32	7,04	7,16	7,70	8,36	9,88	11,33	12,87
U senci	0,68	0,38	0,04	-0,33	-0,71	-1,07	-1,39	-1,63	-1,79	-1,84	-1,78	-1,62	-1,37	-1,05	-0,68

Tamna površina

Osunčan	10 67	9,79	8,85	7,88	6,93	6,04	5,30	4,77	4,51	4,58	4,99	5,71	6,70	7,86	9,09
U senci	-0,15	-0,40	-0,69	-1,02	-1,35	-1,68	-1,98	-2,21	-2,37	-2,43	-2,40	-2,28	-2,07	-1,80	-1,47

Metalna površina

Osunčan	8,73	8,19	7,60	6,97	6,34	5,74	5,21	4,81	4,59	4,57	4,77	5,17	5,76	6,47	7,25
U senci	2,61	2,43	2,20	1,94	1,66	1,37	1,10	0,87	0,70	0,60	0,59	0,66	0,88	1,01	1,27
\ h	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20

22. KROV OD ARM. BETONA 15 cm SA 4 cm STIROPORA (K = 0,64 kcal/m²h°; G = 455 kp)

Br.	NAZIV SLOJA	δ cm	ρ kg/m ³	λ kcal/mh ⁰	C kcal/kg°
1	CEM. MALTER	2,0	2 000	1,10	0,20
2	STIROPOR	4,0	20	0,035	0,45
3	BITUMEN ARM.	1,0	1 100	0,16	0,40
4	BETON ASFALT	15,0	2 400	1,40	0,20
5		2,0	2 100	0,65	0,40

(v₂₄ = 27,8; ε₂₄ = 7,5 [h])

Crna površina

\ h	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
Osunčan	5,22	3,94	3,05	2,76	3,23	4,53	6,61	9,30	12,34	15,44	18,28	20,58	22,13	22,79	22,5
U senci	-2,09	-2,60	-2,98	-3,16	-3,10	-2,82	-2,36	-1,76	-1,08	-0,37	0,36	1,07	1,70	2,20	2,50

Tamna površina

Osunčan	3,16	2,08	1,31	1,02	1,35	2,35	3,98	6,12	8,57	11,06	13,37	15,26	16,55	17,14	17,02
U senci	-2,55	-3,02	-3,39	-3,59	-3,59	-3,38	-3,00	-2,50	-1,90	-1,26	-0,60	0,04	0,62	1,09	1,38

Metalna površina

Osunčan	3,95	3,17	2,57	2,27	2,37	2,90	3,86	5,17	6,69	8,29	9,80	11,07	12,00	12,50	12,56
U senci	0,73	0,29	-0,08	-0,33	-0,42	-0,34	-0,09	0,29	0,78	1,32	1,90	2,47	2,99	3,42	3,72
\ h	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20

23. KROV OD ARM. BETONA 15 cm SA 8 cm STIROPORA (K = 0,36 kcal/m²h°; G = 455 kp)

Br.	NAZIV SLOJA	δ cm	ρ kg/m ³	λ kcal/mh ⁰	C kcal/kg°
1	CEM. MALTER	2,0	2 000	1,10	0,20
2	STIROPOR	8,0	20	0,035	0,45
3	BITUMEN	1,0	1 100	0,16	0,40
4	ARM. BETON	15,0	2 400	1,40	0,20
5	ASFALT	2,0	2 100	0,65	0,40

(v₂₄ = 50,5; ε₂₄ = 7,8 [h])

Crna površina

\ h	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
Osunčan	5,88	4,51	3,47	2,96	3,16	4,15	5,93	8,38	11,26	14,29	17,18	19,63	21,42	23,38	22,46
U senci	-1,85	-2,39	-2,81	-3,05	-3,08	-2,89	-2,50	-1,96	-1,32	-0,63	0,08	0,79	1,44	1,98	2,35

Tamna površina

Osunčan	3,70	2,55	1,67	1,21	1,31	2,06	3,46	5,40	7,70	10,14	12,48	14,48	15,96	16,79	16,92
U senci	-2,33	-2,82	-3,23	-3,48	-3,55	-3,42	-3,11	-2,66	-2,11	-1,49	-0,85	-0,21	0,39	0,89	1,24

Metalna površina

Osunčan	4,32	3,51	2,84	2,43	2,39	2,76	3,56	4,73	6,16	7,71	9,22	10,55	11,59	12,23	12,45
U senci	0,92	0,47	0,07	-0,22	-0,36	-0,34	-0,15	0,18	0,62	1,13	1,69	2,25	2,78	3,24	3,58
\ h	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20

24. KROV OD ARM. BETONA 20 cm SA 8 cm STIROPORA (K = 0,36 kcal/m²h°; G = 575 kp)

Br.	NAZIV SLOJA	δ cm	ρ kg/m ³	λ kcal/mh ⁰	C kcal/kg°
1	CEM. MALTER	2,0	2 000	1,10	0,20
2	STIROPOR	8,0	20	0,035	0,45
3	BITUMEN ARM.	1,0	1100	0,16	0,40
4	BETOX ASFALT	20,0	2 400	1,40	0,20
5		2,0	2 100	0,65	0,40

(v₂₄ = 72,2; ε₂₄ = 9,1 = [h])

Crna površina

\ h	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
Osunčan	9,21	8,01	6,94	6,13	5,70	5,78	6,42	7,60	9,25	11,21	13,30	15,31	17,05	18,36	19,13
U senci	-0,87	-1,31	-1,70	-2,02	-2,21	-2,26	-2,15	-1,92	-1,57	-1,15	-0,67	-0,17	0,34	0,81	1,21

Tamna površina

Osunčan	6,37	5,38	4,50	3,81	3,43	3,46	3,93	4,86	6,16	7,73	9,40	11,03	12,45	13,53	14,19
U senci	-1,48	-1,88	-2,24	-2,54	-2,74	-2,81	-2,75	-2,56	-2,27	-1,91	-1,49	-1,04	-0,58	-0,15	0,22

Metalna površina

Osunčan	6,02	5,34	4,72	4,21	3,89	3,82	4,05	4,57	5,35	6,32	7,37	8,42	9,36	10,11	10,61
U senci	1,58	1,24	0,91	0,62	0,40	0,28	0,27	0,38	0,58	0,87	1,22	1,60	2,00	2,38	2,71
\ h	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20

25. AKUSTICNI KROV (K = 0,43 kcal/m²h°; G = 171,0 kp)

Br.	NAZIV SLOJA	δ cm	ρ kg/m ³	λ kcal/mh ⁰	C kcal/kg°
1	DURISOL	5,0	800	0,35	0,35
2	MIN. VUNA	5,0	100	0,04	0,20
3	PESAK, GIPS	6,0	1400	0,50	0,20
4	MIN. VUNA	2,0	100	0,04	0,20
5	DURISOL	5,0	800	0,35	0,35

(v₂₄ = 48,6; ε₂₄ = 8,85 [h])

Crna površina

\ h	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
Osunčan	7,92	6,48	5,26	4,41	4,08	4,39	5,38	7,00	9,14	11,60	14,16	16,57	18,60	20,06	20,85
U senci	-1,17	-1,70	-2,16	-2,51	-2,70	-2,70	-2,53	-2,20	-1,74	-1,20	-0,59	0,04	0,66	1,23	1,68

Tamna površina

Osunčan	5,36	4,17	3,15	2,42	2,11	2,31	3,06	4,34	6,03	8,00	10,06	12,01	13,67	14,89	15,57
U senci	-1,73	-2,21	-2,64	-2,97	-3,17	-3,22	-3,10	-2,83	-2,45	-1,98	-1,44	-0,87	-0,31	0,21	0,63

(Kraj)